

Wszyscy Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniam, co następuje:

1. Czy istnieje możliwość zamiany grzejnika C22 450/ 700 n a grzejnik C22 400/700, przy zachowaniu tej samej mocy grzewczej grzejnika?

Odp. Tak można zamienić grzejnik 450/400 na grzejnik 400/700

2. Czy zawory zasilające i odcinające mają być proste czy kątowe?

Odp. Proste boczne.

3. Czy możliwa jest zamiana zaworów typu Danfoss na zawór Oventrop z dostosowanymi głowicami termostatycznymi Honeywell?

Odp. Nie

4. Czy istnieje możliwość zaferowania grzejników o długościach nieznacznie różniących się od grzejników z zestawienia np. dł 720 zamiast 700?

Odp. Nie

5. Czy wszystkie grzejniki muszą pochodzić od jednego producenta?

Odp. Tak

6. Czy określenie „zawór typu Danfoss i głowica” jest równoznaczne z grzejnikowym zaworem termostatycznym oraz głowicą termostatyczną do zaworu grzejnikowego?

Odp. Tak, traktować jak komplet