

Piła, dnia 14.01.2009r.

NZ/341-2/191/2009

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów instalacji wod/kan., c.o., gaz., dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – znak spr. 1/PN/2009

W dniu 14.01.2009r. wpłynęło zapytanie zapytanie o następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące poniższych materiałów:

1/ poz. 2 – jakie elektrody ER (EB) 146, 246, 346

2/ poz. 16 - kratka do muru, czy kanału blaszanego; jaki wymiar

3/ poz. 32-34 – czy podane średnice to średnica nominalna rury stalowej, jaka grubość otuliny, rodzaj otuliny: polietylen, poliuretan, kauczuk

4/ poz. 35-36 – jaka waga opakowania

5/ poz. 37-38 – długość przedłużki

6/ poz. 57 – miska ustępowa: pozioma czy stropowa

7/ poz. 67-72 – uchwyty z uszczelką czy bez

Odpowiedź:

1/ poz. 2 – ER 146 (różowe)

2/ poz. 16 – kratka do muru 14 x 21

3/ poz. 32-34 – podana średnica to średnica nominalna rury stalowej, grubość otuliny 0,9cm, rodzaj: polietylenowa

4/ poz. 35-36 – pakuły opakowanie – 1kg, pasta do gwintowania op. 0,5kg

5/ poz. 37-38 – Ø 15/1cm, Ø 20/1,5cm

6/ poz. 57 – miska ustępowa pozioma

7/ poz. 67-72 – uchwyty z uszczelkami