

Piła, dnia 14.01.2009r.

NZ/341-3/201/2009

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów instalacji wod/kan., c.o., gaz., dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – znak spr. 1/PN/2009

W dniu 14.01.2009r. wpłynęło zapytanie zapytanie o następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące poniższych materiałów:

1/ poz. 42 – rura czarna Ø15 – ma być ze szwem czy bez szwu i jaka grubość ścianki

2/ poz.43 – rura czarna Ø40 – ma być ze szwem czy bez szwu i jaka grubość ścianki

Odpowiedź:

1/ poz. 42 – bez szwu, grubość rury 2,3mm

2/ poz. 43 – bez szwu, grubość rury 2,9mm