

Piła, dnia 16.01.2009r.

NZ/341-7/242/2009

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów instalacji elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – znak spr. 2/PN/2009

W dniu 15.01.2009r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Proszę o odpowiedź na kilka pytań dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów instalacji elektrycznej dla MZGM w Pile::

Poz. 1 – automat schodowy ma być na 220V – ASO220? Czy na 24V – ASO24?

Poz. 4 – gniazdo p/t podwójne LE 15 x 10 – czy to ma być gniazdo montowane do koryt PCV o rozmiarze koryta 15 x 10 i czy to jest rozmiar w centymetrach? Czy jest to zwykłe gniazdo podwójne p/t?

Poz. 6 – Lampa elektryczna LRF 125, MIX – lampy MIX (żarowo – rtęciowe) istnieją od 160, a lampy LRF 125 są tylko rtęciowe. Proszę określić, które mam wycenić.

Poz. 15 i 18 – czy mają to być przyciski odbijające np. przycisk klatkowy światło czy dzwonek, czy zwykły wyłącznik do światła?

Poz. 35 – żarówka energooszczędna na jaki gwint E14 – mały? Czy na E27 – tak jak normalna żarówka?

Poz. 37-38-39 – baterie alkaiczne? Czy zwykłe?

Odpowiedź:

Poz. 1 – ASO 220/24

Poz. 4 – zwykłe gniazdo podwójne p/t

Poz. 6 – lampa LRF 125

Poz. 15 i 18 – przycisk klatkowy odbijający - światło

Poz. 35 – gwint E27

Poz. 37,38,39 – baterie alkaiczne