

Piła, dnia 05.02.2009r.

wszyscy wykonacy

dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania on: Modernizacja I i II piętra
w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz wymiana instalacji c.o
w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02.02.2009r. dotyczące wymiany
instalacji c.o wyjaśniam:

- pkt.1.- w poz.19 i 20 kosztorysu opisano zawory grzejnikowe Danfoss model
wzmocniony – co opisuje jednocześnie, że przyjęto zawór i głowicę wzmocnioną
(zabezpieczoną przed uszkodzeniem).
- pkt.2.- przyjęto większą ilość zaworów termostatycznych (o 3 szt) do montażu
w istniejących grzejnikach, które wyposażone sa w zawory kulowe odcinające.
- Pkt.3.- dot.poz.48 kosztorysu. Należy wycenić zawór kulowy gwintowany 80mm.
Powyższą pozycję przyjęto przez analogię do zaworu kołnierzonego 80mm