

Dotyczy : postępowania przetargowego na remont w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 4 w Pile

W związku chęcią złożenia oferty na przetarg jak wyżej niniejszym prosimy o wyjaśnienie następujących spraw związanych zakresem robót.

Instalacja wod-kan:

1. Poz. 106 – prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) baterii umywalkowych jaki należy przyjąć do wyceny
2. Poz. 107 - prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) baterii wannowych ściennych jaki należy przyjąć do wyceny.
3. Poz. 108 - prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) zestawu natryskowego jaki należy przyjąć do wyceny.
4. Poz. 116 - prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) umywalk dla dzieci jaki należy przyjąć do wyceny.
5. Poz. 117 - prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) oraz wymiarów umywalk jaki należy przyjąć do wyceny.
6. Poz. 118 - prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) brodzika jaki należy przyjąć do wyceny.
7. Poz. 119 – czy w wycenie należy ująć kabiny natryskowe?
8. Poz. 119 – czy w wycenie ująć obudowy systemowe brodzików (z tworzywa sztucznego)?
9. Poz. 120 - prosimy o podanie standardu (przykładowego producenta-serii produktowej) ustępów dla dzieci jaki należy przyjąć do wyceny. Czy mają to być ustępy typu „kompakt” ze spłuczka ceramiczną?
10. Brak w przedmiarze prac pozycji związanej z montażem zaworów kątowych do baterii umywalkowych stojących – 54 szt. zaworów (27 szt. baterii umywalkowych stojących)
11. Brak w przedmiarze prac pozycji związanej z montażem zaworów kątowych do spłuczek ustępowych – 12 szt.

Instalacja c.o.

1. Poz. 43 i 44 – czy przedmiotowe pozycje są zdublowane?
2. Czy w pozycjach nr 62, 63 oraz 64 należy wycenić komplet zaworów ASV-PV+ASV-M odpowiednio w średnicach i ilościach: Dn 15 – 6 kpl.; Dn 20 – 11 kpl.; Dn 25 – 6 kpl.?
3. Prosimy o uszczegółowienie, czy w wycenie należy ująć zawory podpiłonowe ASV-P (jak w przedmiarze), czy ASV-PV (jak w Projekcie Technicznym)?
4. Poz. 35 – prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiotowej pozycji należy wycenić zawory grzejnikowe termostacyjne typu RTD-N oraz głowice „wzmocnione” np. serii RTD 3120 prod. Danfoss

Roboty budowlane

1. Poz. 67 – prosimy o wymiary rzutów projektowanych kabin wc dla dzieci wzgl. podanie powierzchni tych ścianek w m², ponieważ dotychczasowy obmiar w kpl nie daje możliwości wykonania wyceny w sposób rzetelny.