

Piła, 2009-03-24

wszyscy wykonawcy

dotyczy: zapytań złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 4 w Pile

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniam:

instalacja wod.-kan.

poz.1- 6– inwestorowi nie wolno sugerować producenta - armaturę i urządzenia do wyceny należy przjąć jednego producenta,

poz.7 – nie ,

poz.8 – nie, brodzik będzie obłożony płytkami,

poz.9- nie,mają być ustępy porcelanowe z płuczką z tworzyw sztucznych”dolnopłuk”,

poz.10-11- montaż jest ujęty w wykonaniu podejść dopływowych do baterii,

Instalacja c.o.

poz.1- nie sa zdublowane – razem będą 4 zawory na odejściu z rozdzielaczy c.o.

poz.2-tak wycenić komplety w ilościach jak wcześniej podano

poz.3-stosować zawory podpionowe ASV-P, które ujęto w przedmiarze i zestawieniu na końcu opisu instalacji c.o.

poz.4- poz.35 – potwierdzamy,

Roboty budowlane

poz.67 – orientacyjna powierzchnia ścianek – 1 kpl. Kabiny wc dla dzieci wynosi 4,5m2.