

Piła , dnia 31 lipca 2009r.

IN.II.34101-10/2009

ZP 72/2009

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 w Pile - przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny”

Odpowiadając na zapytania wykonawców dot. zapisów specyfikacji, zgodnie z art.38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania oraz wprowadza zmiany do SIWZ :

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysu znajduje się styropian EPS 100-038 gr. 26 cm wymieniony w punkcie 8.3 (str: 17) Opisu technicznego.

W opisie wskazano sposób podniesienia poziomu posadzki poprzez ułożenie ww. styropianu w pomieszczeniach 1.03 do 1.08, natomiast w kosztorysie ofertowym nie natrafiliśmy na taką pozycję.

Odp.

**Tak, zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.3 należy dodatkowo w przedmiarze budowlanym oraz kosztorysie ofertowym uwzględnić ułożenie styropianu EPS 100-038 gr. 26 cm, ułożenie gładzi cementowej gr. 6 cm , w pomieszczeniach 1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08 w następujących ilościach:
(3,67+4,97+5,16+11,87+9,68+4,21) = 39,56 m2.**

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza dodoatkowy kosztorys ofertowy na te roboty, stanowiący załącznik do SIWZ. Kwotę wynikającą z tego kosztorysu należy uwzględnić w Tabeli Elementów Scalonych (zał. Nr 8A do SIWZ) w pozycji nr 1 “Roboty budowlane budynku”. Dodatkowy kosztorys ofertowy na roboty budowlane stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Instalacja wod-kan:

1. Poz. 10 i 78 - prosimy o podanie wymiarów umywalki oraz standardu ceramiki jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej).
2. Poz. 12 - prosimy o podanie standardu ceramiki - umywalki dla dzieci - jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej).
3. Poz. 14 i 80 - prosimy o podanie standardu ceramiki - ustępów typu kompakt -jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej).
4. Poz. 17 i 85 - prosimy o podanie wymiarów kabiny natryskowej oraz standardu kabin jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej).
5. Poz. 23 i 111- prosimy o podanie typu i wyposażenia szafek hydrantowych jaki należy przyjąć do wyceny.
6. Poz. 31 - prosimy o podanie standardu baterii umywalkowej na wodę zmieszana (podanie

- przykładowego producenta i serii produktowej). Czy ma to być bateria z wyłącznikiem czasowym?
7. Poz. 32 - prosimy o podanie standardu baterii natryskowej na wodę zmieszana (podanie przykładowego producenta i serii produktowej). Czy ma to być bateria podtynkowa z wyłącznikiem czasowym wraz z głowicą natryskową?
 8. Poz. 33 i 121 - prosimy o podanie standardu urządzeń - baterii umywalkowych -jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej).
 9. Poz. 34 i 123- prosimy o podanie standardu urządzeń - baterii zlewozmywakowych -jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej).
 10. Poz. 43 i 134- prosimy o podanie wersji wyposażeniowej zaworu MTCV oraz czy do wyceny przyjąć zawór ze złączkami systemowymi (złączki montażowe MTCV).
 11. Poz. 84 - prosimy o podanie typu zaworu splukującego pisuaru - manualny typu Schellomat Basic czy też elektroniczne
 12. Poz. 124 - prosimy o podanie standardu urządzeń - baterii natryskowych oraz zestawu natryskowego - jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej)
 13. Poz. 125 - prosimy o podanie standardu urządzeń - baterii wannowych - jaki należy przyjąć do wyceny (podanie przykładowego producenta i serii produktowej)

Instalacja c.o.

14. Poz. 106 - prosimy o potwierdzenie grubości ścianki izolacji. Zamawiający podaje grubość ścianki 40 mm - w handlu nie występuje otulina polietylenowa o grub. 40 mm (oznaczenie „S” dotyczy grub. izolacji 30 mm)
15. Poz. 17 - prosimy o potwierdzenie typu głowicy termostatycznej - Zamawiający podaje głowicę RTS-R Everis typu 4280 - przedmiotowa głowica dedykowana jest do grzejników zaworowych „V”, natomiast w poz. nr 13 i 14 Zamawiający specyfikuje grzejniki boczno zasilane (typ K).
16. Poz. 78 - prosimy o potwierdzenie typu głowicy termostatycznej - Zamawiający podaje głowicę RTS-R Everis typu 4280 - przedmiotowa głowica dedykowana jest do grzejników zaworowych „V”, natomiast w poz. nr 72, 73 oraz 74 Zamawiający

Odp.

Ad. 5

Zastosować szafkę hydrantową w komplecie z pełnym wyposażeniem – hydranty wężowe DN25, w tym wąż półsztywny o długości 30mb.

Ad. 10

Zastosować zawory regulacyjne MTCV wersja B z funkcją dezynfekcyjną wraz z systemowymi złączkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

Ad. 11

Zastosować do pisuarów zawory splukujące manualne.

Ad. 14

Potwierdza się grubość izolacji 40 mm. Należy zastosować dwie warstwy otuliny o gr. 20 mm (2xN).

Ad. 15 i 16

Zastosować głowice termostatyczne:

- RTS-R Everis 4280 dla grzejników dolnozasilanych
 - RTS -R Everis 4260 dla grzejników bocznozasilanych.
- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.**

Ad. 1, 2,3, 4, 8, 9, 12, 13

Standard wymienionych w pytaniach urządzeń określony został w SST dla Sieci wod-kan oraz SST wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

Wymiary umywalek (z wyłączeniem umywalek dla dzieci) – szer. 50cm, głębokość min.35 cm

Wymiary umywalek dla dzieci – szer. 50 cm, głębokość min. 35 cm.

Kabina natryskowa do kąpieli narożna z szybami z płyt polistyrenowych o wymiarach 90*90.

Baterie natryskowe oraz wannowe z wężem metalowym oraz słuchawkami metalowymi, bez wyłączników czasowych.

Ad. 6

Standard wymienionego w pytaniu urządzenia określony został w SST dla Sieci wod-kan oraz SST wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Bateria bez wyłącznika czasowego.

Ad. 7

Standard wymienionego w pytaniu urządzenia określony został w SST dla Sieci wod-kan oraz SST wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Bateria bez wyłącznika czasowego, natynkowa, z wężem metalowym oraz słuchawką metalową.

**Zastępca Prezydenta
Jerzy Wołoszyński**

Załącznik 1 – dodatkowy kosztorys ofertowy branży budowlanej 1szt. do zał. Nr 8 do SIWZ