

IN 34 101/ 24 /2009

**Dotyczy: Przetargu pt „ Budowa parkingu za Smakoszem w Pile”**

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytanie.

**Pytanie:1.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysu ofertowego oświetlenia w pozycjach 6 do 8 podano kable YAKY 3\*16 mm<sup>2</sup> oraz w pozycjach 9 do 19 podano kabel YAKY 3\*25 mm<sup>2</sup> . W tego typu instalacjach stosuje się kable czterożyłowe 4\*16 oraz 4\*25 mm<sup>2</sup>.

**Odp.**

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi Przyłączenia nr RD-7DZ/ZR/ 2009/0886 z dnia 29.07.2009, instalacja oświetleniowa parkingu jest 1 fazowa – punkt V w/w warunków. W związku z tym zastosowanie kabli 4 żyłowych nie ma uzasadnienia.

Należy stosować kable jak w projekcie YAKY 3\*16 mm<sup>2</sup> oraz YAKY 4\*25 mm<sup>2</sup> - pozycje kosztorysowe odpowiednio 6-8 i 9-19 .