

Piła, dnia 25.01.2010r.

NZ/341-3/434/2010

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów murarsko – tynkarskich i malarskich dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
– **znak spr. 4/PN/2010**

W dniu 21.01.2010r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

*Proszę o podanie grubości wełny, którą należy wycenić w zestawieniu materiałowym.
Poz. 22 – wełna mineralna – 40m²*

Odpowiedź:

Należy wycenić wełnę mineralną o grubości 5cm