

Piła, dnia 15 luty 2010r.

Wszyscy oferenci

Udzielając odpowiedzi na zapytanie oferenta, dot. ogłoszenia o koncesji na usługi „Świadczenie usługi oświetleniowej” informuję, co następuje :

Pytanie :

1. Czy do ustalenia ceny za świadczoną usługę oświetleniową należy przyjąć jednoznacznie wartość istniejących urządzeń oświetleniowych wynikającą z operatu szacunkowego, który jest załącznikiem do SIWZ, czy też podmiot zainteresowany ma dokonać własnej wyceny urządzeń (niższa wartość wyceny urządzeń skutkuje niższą ceną usługi oświetleniowej, która jest jedynym kryterium wyboru oferenta ?).
2. W Wytycznych zakresu rzeczowego do zaprojektowania i wykonania nowych odcinków oświetlenia drogowego na terenie miasta Piła, które są załącznikiem do SIWZ, w punkcie 5 (wytyczne dotyczące proponowanego sprzętu) podpunkt 5.7 podany jest łączny czas świecenia oświetlenia w ilości 4 024 godzin, tymczasem producent przykładowego zegara astronomicznego wskazany w podpunkcie 5.6 podaje liczbę 4 032 godzin (w roku przestępnym 4 045 godzin). Jaki zatem czas świecenia należy przyjąć do wyceny wartości usługi ?

Odpowiedź :

1. Do ustalenia ceny za świadczoną usługę oświetleniową należy przyjąć jednoznacznie wartość istniejących urządzeń oświetleniowych wynikającą z operatu szacunkowego, który jest załącznikiem SIWZ.
2. Do wyceny wartości usługi, która jest minimalną wartością należy przyjąć 4 024 godziny jako łączny czas świecenia.


Jerzy Wołoszyński

