

IN 34 101-8/2010

Dotyczy: Przetargu pt „ Budynek po byłym internacie ZSG ul. Boh. Stalingradu 23 .
Przebudowa i rozbudowa budynku na obiekt wielofunkcyjny – wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej.

Odpowiadając na zapytania Wykonawców dotyczących zapisów SIWZ , zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

Pytanie:1

W jakim celu Zamawiający do centrali PMS 08 chce zainstalować telefony Slican XL – 2023ID jeżeli centrala PSM nie obsługuje wielu funkcji tego telefonu (identyfikacji rozmówcy, coll back, funkcji oczekującej, wiadomości głosowej, i in.

Odp.

Aparat telefoniczny Slican XL 2023ID jest aparatem współpracującym z centralą PM08 (wg wytycznych producenta)

Pytanie: 2

Proszę o wyjaśnienie konfiguracji centrali w szafie SD:

- w zestawieniu jest centrala CCT 1668.L oraz serwer CCT – 1668 .EU, - są to dwie różne centrale
- w jakim celu Zamawiający chce telefon Slican CTS-202CL, jeżeli nie ma gdzie podłączyć (brak wyposażenia systemowego w centrali)
- brak zaślepek na dwa sloty (5 wolnych slotów)

Odp.

Przyjąć następującą konfigurację centrali w szafie SD:

- serwer CCT 1668EU - 1 szt
- moduł 8-analogowy linii wewnętrznej CCT.SLM- 8AB – 4 szt
- akumulator CCT.LEU-AKU - 2 szt
- zaślepka slotu CCT.EU MBNK - 5 szt