

Wszyscy oferenci

dot. postępowania przetargowego na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania nr 39/ZP/2010.

W odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie 1 :

Moc czynna elektryczna nie mniej niż 75kW – czy wymaganie dotyczy mocy szczytowej (PRP), czy mocy ograniczonej czasowo (LPT), zgodnie z normą PN-ISP 8528-1?

Odpowiedź

Nie mniej niż 75kW(LTP) udokumentowane kartami katalogowymi.

Pytanie 2:

Zbiornik paliwa o pojemności na minimum 10 godzin pracy – przy jakim obciążeniu? (przy określaniu wymaganej autonomii agregatów zwyczajowo przyjmuje się średnie obciążenie równe 75% PRP, ale może to być również 100% PRP)

Odpowiedź

Zbiornik paliwa ma zapewnić minimum 10h pracy dla mocy 75kW