

IN 34 101/ 25/2010

Dotyczy: Przetargu pt „

**Budynek po byłym internacie ZSG przy ul. Boh. Stalingradu 23 –  
przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny  
„Zaprojektowanie i wykonanie systemów alarmowego i monitoringu wizyjnego ”**

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

**Pytanie:1.**

Czy w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jakichkolwiek zezwoleń, pozwoleń itp., np. pozwolenia na budowę? . Jeżeli tak, to proszę podać, jakiego rodzaju zezwolenia i pozwolenia należy uzyskać.

**Odp.**

**Nie potrzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Należy uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego.**

**Pytanie: 2**

Czy budynek, w którym przewidziana jest realizacja przedmiotu zamówienia jest budynkiem o charakterze zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków?

**Odp.**

**Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale jest pod opieką konserwatora zabytków.**

**Pytanie:3**

Czy w przypadku systemu monitoringu wizyjnego przewidują Państwo zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS w celu podtrzymania zasilania kamer oraz rejestratorów cyfrowych przy zaniku sieciowego napięcia zasilającego 230V AC? Jeżeli tak, to proszę podać czas , przez który zasilacze UPS mają zasilać urządzenia telewizji przemysłowej w przypadku wystąpienia zaniku napięcia sieciowego.

**Odp.**

**Nie przewiduje się montażu UPS.**

**Pytanie:4**

W opisie funkcjonalno-użytkowym zakładają Państwo montaż 18 szt. kamer telewizji przemysłowej ( 4 zewnętrzne i 14 wewnętrznych). Przy takiej ilości kamer należy zastosować 2 szt. rejestratorów cyfrowych, ponieważ w rejestratorze dostępnych jest do 16 wejść wizyjnych. Ponadto należałoby zastosować przynajmniej 2 szt monitorów CCTV (po jednym dla każdego rejestratora). Czy w związku z tym, w celu obniżenia kosztów przewidują Państwo możliwość ograniczenia liczby kamer do 16 szt, tak aby móc zastosować tylko 1 rejestrator cyfrowy? Jeżeli tak, to proszę podać z których kamer ewentualnie Państwo rezygnujecie.

**Odp.**

Zamawiający wprowadza zmianę w zał nr 6 do SIWZ ( opis programu funkcjonalno-użytkowego w następujący sposób:

– w pkt 3 „schemat II piętra” wykreśla się 2 kamery wizyjne

– w pkt 8 „zestawienie ilości czujników i kamer” skreśla się poz. 4 dot. II piętra

tym samym ulega zmianie zapis w kolumnie – kamera wizyjna w wierszu „razem” jest 18 winno być 16.

**Pytanie:5**

Ile sygnalizatorów akustycznych, akustyczno-optycznych przewidują Państwo w przypadku systemu alarmowego?

**Odp.**

Przewiduje się jeden sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na zewnątrz budynku.