



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Piła, 02 września 2010 r.

IN 34 101/ 23/2010

Dotyczy: Przetargu pt „**Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego**”

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

**Pytanie:1.**

Kosztorys „Tarcza – technologia, wyposażenie strzelectwa” poz. 1.2w.2;1.3w3;2.2.p.2;2.3p.3 i poz 9 w materiałach przetargowych brak opisów, rysunków co uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny powyższych pozycji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Czy w powyższych pozycjach należy uwzględnić: kamery, przełączniki kamer, zasilacze, monitory i instalację sygnałową z określeniem funkcji monitoringu?

**Odp.**

**W pozycjach tych nie jest ujęty monitoring tarcz lecz system do demonstrowania wyników - monitory dla widzów- które na bieżąco pokazują wyniki strzelania strzelca, integralnie sprzężone z tarczami elektronicznymi. Serwer sieciowy również jest sprzężony z tarczami i pozwala na zbiorcze demonstrowanie wyników rzutnikiem na ekranie. Monitory min. 24”, system powinien być kompletny.**

**Pytanie: 2**

Czy kulochwyty piaskowo – ziemne są zaprojektowane w I klasie bezpieczeństwa gdzie strefy bezpieczeństwa ograniczają się tylko do strefy niebezpiecznej?

**Odp.**

**Kulochwyty zaprojektowano zgodnie z Ustawą o broni i amunicji . Strefy bezpieczeństwa są ograniczone tylko do strefy niebezpiecznej.**

**Pytanie:3**

Czy do wyceny kulochwyków piaskowych należy przyjąć ich zabezpieczenie przed przenikaniem do wód gruntowych skażonej związkami ołowiu wody z opadów atmosferycznych?

**Odp.**

**Nie.**

**Pytanie:4**

Zabezpieczenia kuloodporne na przesłonach górnych nie gwarantują bezpieczeństwa użytkownika strzelnicy gdyż będzie na niej używana broń myśliwska zasilana amunicją z pociskiem o wysokiej



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



energii. W związku z powyższym pociski będą przestrzeliwać zaprojektowaną osłonę kuloodporną z blachy. Niezbędnym do wyceny jest zaprojektowanie właściwych osłon/przesłon.

**Odp.**

**Zaprojektowane przesłony górne gwarantują bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy.  
Na strzelnicach będzie używana broń o maksymalnej energii pocisków do 1000 J**

**Pytanie:5**

Czy konstrukcje ścian są zabezpieczone bocznymi osłonami kuloodpornymi? Jeśli tak to prosimy o określenie rodzaju zabezpieczeń bocznych.

**Odp.**

**Zaprojektowane ściany- zabezpieczenia boczne z osłonami antyrykoszetowymi wykonać zgodnie z projektem. Posiadają odpowiednią odporność na przebicie.**

**Pytanie:6**

Czy elementy konstrukcyjne w halach strzelań posiadają zabezpieczenia kuloodporne wykonane z blachy o grubości dostosowanej do wielkości energii pocisku amunicji? Jeśli tak to prosimy o określenie rodzaju zabezpieczeń.

**Odp.**

**Tak. Wykonać zgodnie z projektem**

**Pytanie:7**

Czy strzelnica kulowa 25 i 50 mm posiada zabezpieczenie w postaci progów dolnych, zabezpieczających przed wyjściem rykoszetów – strzałów dolnych poza obręb strzelnicy? Jeśli tak to prosimy o określenie rodzaju zabezpieczenia.

**Odp.**

**Nie przewiduje się progów dolnych na tych strzelnicach.**

**Pytanie:8**

Cel ruchomy – Ruchoma makieta (ROGACZ-LIS, 100m)

- Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków przedstawiających warunki mocowania tarcz „rogacz”
- Czy istniejące torowiska nadają się do montażu tarcz strzelniczych? Jeśli nie to prosimy o przedstawienie rozwiązań nowych.
- Z jakiej broni odbywać się będzie strzelanie do makiety „Rogacz-Lis” i na jakiej wysokości ma znajdować się makieta względem stanowiska strzeleckiego? Ma to istotne znaczenie do wyceny.

**Odp.**

**Strzelania „Ruchoma makieta - „ROGACZ-LIS” odbywać się będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZŁ „PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ” broni kulowej centralnego zapłonu do 1000J pociskami półpłaszczowymi. Usytuowanie tarcz względem stanowiska zgodnie z przepisami PZŁ . Należy wykonać nowe torowiska, odpowiednie do zastosowanego typu urządzeń i dostarczyć oraz zamontować razem z urządzeniem .**



### **Pytanie:9**

Cel ruchomy – Ruchoma makieta (DZIK 50m):

- Czy na stanowisku „DZIK” dopuszcza się strzelanie z broni długiej (myśliwskiej) powyżej 1000J oraz pociskami półpłaszczowymi i pełnopłaszczowymi oraz czy na danym stanowisku strzelać będzie się kulą z broni gładkolufowej nabojami typu Breneke (zgodnie z zapisami PZŁ takie strzelania są normą)?
- Na jakiej wysokości ma znajdować się makieta względem stanowiska strzeleckiego? Ma to istotne znaczenie do wyceny.

**Odp.**

**Strzelania „Ruchoma makieta - DZIK ” odbywać się będą zgodnie z aktualnymi przepisami URZĘDOWE USTAWY, PRZEPISY I REGULAMNY” - PZSS i ISSF oraz PZŁ „PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ” z broni kulowej małokalibrowej bocznego zapłonu oraz broni kulowej centralnego zapłonu do 1000J pociskami półpłaszczowymi. Nie dopuszczone jest strzelanie z broni gładkolufowej nabojami typu Breneke. Usytuowanie tarcz względem stanowiska zgodnie z przepisami PZSS -ISSF.**

### **Pytanie:10**

Cel ruchomy – Ruchoma makieta (ZAJĄC 40m):

- Z jakiej broni oraz amunicji odbywać się będą strzelania na stanowisku „ZAJĄC” Ma to istotny wpływ na wycenę.
- Na jakiej wysokości ma znajdować się makieta względem stanowiska strzeleckiego?

**Odp.**

**Strzelania „Ruchoma makieta - ZAJAC ” odbywać się będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZŁ „PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ” z broni śrutowej śrutem nie grubszym niż 3,5 mm. Makieta na wysokości zgodnej z „Prawidłami ...” w/w.**

### **Pytanie:11**

Przeloty (BAŻANT):

- Prosimy o podanie informacji z jakiej broni odbywać się będą strzelania na stanowisku „Bażant”
- Prosimy o określenie jak powinny wyglądać stanowiska strzeleckie. Ma to istotny wpływ na wycenę.

**Odp.**

**Strzelania „BAŻANT” odbywać się będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZŁ „PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ” z broni śrutowej śrutem nie grubszym niż 2,5 mm. Stanowiska są ujęte w projekcie i w/w „Prawidłach .. ”**

### **Pytanie:12**

TRAP OLIMPIJSKI:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację dotyczącą się podstaw pod maszyny. Ma to istotny wpływ na wycenę.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Odp.**

**Podstawa pod maszyny dobrana do typu zastosowanych urządzeń, tak aby wyrzutnia spełniała aktualne „URZĘDOWE USTAWY, PRZEPISY I REGULAMNY” - PZSS i ISSF**

**Pytanie:13**

SKEET:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informacji dotyczącej podstaw pod maszyny. Ma to istotny wpływ na wycenę.
- Prosimy o określenie na jakiej wysokości należy zamontować maszyny gdyż ma to istotne znaczenie dla prawidłowego toru/torów rzutków oraz na właściwą analizę cenową.

**Odp.**

**Podstawa pod maszyny dobrana do typu zastosowanych urządzeń, tak aby wyrzutnia spełniała aktualne „URZĘDOWE USTAWY, PRZEPISY I REGULAMNY” - PZSS i ISSF, co gwarantuje prawidłowy tor rzutków**

**Pytanie:14**

TRAP:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację dotyczącą podstaw pod maszyny. Ma to istotny wpływ na wycenę.
- Prosimy o określenie na jakiej wysokości należy zamontować maszyny gdyż ma to istotne znaczenie dla prawidłowego toru/torów rzutków oraz na właściwą analizę cenową.

**Odp.**

**Podstawa pod maszyny dobrana do typu zastosowanych urządzeń, tak aby wyrzutnia spełniała aktualne „URZĘDOWE USTAWY, PRZEPISY I REGULAMNY” - PZSS i ISSF**

**Pytanie:15**

Doświadczenie wykonawcy:

„ W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonali co najmniej trzy obiekty kubaturowe o 4 (czwartej) lub wyższej kategorii złożoności robót budowlanych (kategoria złożoności robót budowlanych wg pkt 1.4 oraz Tabeli 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U.Nr 130 z 2004 r. poz. 1389) oraz o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 miliony złotych netto każdy”

Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez wykonanie obiektu należy rozumieć jego pełnobrażowy remont czy też wybudowanie obiektu od podstaw i wykończenie go „pod klucz?”.

**Odp.**

**Poprzez wykonanie obiektu należy rozumieć jego budowę. Definicja budowy zgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późn.zm. (cyt. „budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”)**

**Pytanie:16**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa (pkt. 2.5 SIWZ)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zgodnie z SIWZ do oferty należy załączyć opłaconą polisę – prosimy o odpowiedź na jaką minimalną wartość ma być wystawiona polisa ubezpieczeniowa i czy ma ona obejmować odpowiedzialność kontraktową (odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), deliktową (z tytułu wyrządzenia czynu niedozwolonego) czy obie wymienione?.

**Odp. W części III SIWZ pkt 1.1. ppkt 1.1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa warunków udziału, Wykonawca winien wykazać, iż posiada polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. ...**

**Na potwierdzenie tego warunku, Wykonawca zgodnie z zapisami pkt 2 ppkt 2.5 SIWZ dołącza do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.**

**Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5 mln złotych (pięć milionów złotych).**

**Pytanie:17**

Rozliczenie

Prosimy o informację czy podczas realizacji będzie obowiązywało rozliczenie kosztorysowe czy ryczałtowe?

**Odp.**

**Sposób rozliczania podczas realizacji zamówienia opisano w § 5 projektu umowy (zał. nr 6 do SIWZ).**