

Wszyscy Wykonawcy

W odpowiedzi na pytania (załącznik nr 1) dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pile” wyjaśniam, co następuje:

Ad 1 - zmieni się wartość brutto umowy.

Ad 2 - nie

Ad 3 - nie; Zamawiający podtrzymuje swoje żądanie wykazania się przez Wykonawców doświadczeniem, zdobytym przez wybudowanie co najmniej 3 sal sportowych, celem wykluczenia z przetargu firm niezdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub mogących wykonać go wadliwie. Sala gimnastyczna różni się od obiektów o innym przeznaczeniu zarówno rozpiętościami elementów konstrukcyjnych, jak i rodzajem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych charakterystycznych dla sal sportowych /np. samonośne przekrycie łukowe/, sposobem wykończenia /np. podłogi punktowo sprężyste/, wyposażeniem stałym /np. trybuny, drabinki, stałe urządzenia sportowe, itp./. Doświadczenie Wykonawcy zdobyte przy budowie innych obiektów, nawet o większej wartości, nie gwarantuje prawidłowego wykonania robót charakterystycznych dla sali sportowej.

Ad 4 - brakujące dokumenty zamieszczono na stronie internetowej w dniu 05.10.2010 r

Ad 5 - rozliczenie będzie kosztorysowe