

dotyczy: zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „**Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku przy ul. Poligonowej w Pile**”

Odpowiadając na zapytanie wykonawcy dotyczące zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytanie.

Pytanie:

„Proszę o dokładniejszy opis ”Skrzynki hydrantowe uniwersalne 25 kompletne” - głównie: co ma oznaczać liczba 25 w opisie.”

Odpowiedz:

1. Skrzynka hydrantowa uniwersalna 25 kompletna powinna zawierać hydrant p.poż., Ø 25 mm, wąż półsztywny dł. 25 m nawinięty na bęben uchylny oraz prądownicę.