

Piła, dnia 17.12.2010r.

NZ/341-39/6688/2010

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych: instalacji wod/kan, c.o., gaz na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – znak spr. 14/PN/2010.

W dniu 16.12.2010r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

*„Pytania do wykazu mat. instalacji wod/kan., c.o., gaz
Poz. 3 – jaki typ głowicy lub do jakiego typu zaworu
Poz. 43 – obejście wodomierza do jakiej średnicy zaworu
Poz. 46 i 47 – dotyczy sztuki łącznika czy kompletu
Poz. 97 – zawór prosty czy kątowy – zasilający czy powrotny
Poz. 98 – zawór czy kątowy
Poz. 99 – zawór zasilający czy powrotny
Poz. 104 i 105 – czy ma być zawór z głowicą czy głowica do zaworu przelotowego”*

ODPOWIEDŹ:

Poz. 3 – zawór Ø 15 termostatyczny
Poz. 43 – obejście do wodomierza Ø 15
Poz. 46 i 47 – dotyczy sztuki (300 sztuk)
Poz. 97 – zawór zasilający prosty
Poz. 98 – zawór prosty
Poz. 99 – zawór zasilający
Poz. 104 i 105 – zawór z głowicą przelotowy