

GMINA PIŁA
Pl. St. Staszica 10
64-920 Piła
tel. 067 212 62 10, fax 067 212 35 86
NIP 765-29-14-197

Sygn. akt 17/ZP/2011

Piła 13.04.2011r.

Dotyczy przetargu pt:

„ULICA HUTNICZA W PIŁE (krawężniki, kanalizacja deszczowa)”

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

Pytanie:1

W załączonym przedmiarze robót w poz. 16 uwzględniono montaż 1kpl kaskady zewnętrznej-powinno być z DT 3 szt.

Odp.

W Projekcie Budowlano-Wykonawczym na odcinku od ul. Obrońców Helu do al. Wojska Polskiego zaprojektowano jedną kaskadę która została ujęta w przedmiarze robót.

Pytanie:2

W pozycji 18 uwzględniono 10 kpl włączenia do istniejącego kanału powinno być zgodnie z DT 14 szt.

Odp.

W Projekcie Budowlano-Wykonawczym na odcinku od ul. Obrońców Helu do al. Wojska Polskiego zaprojektowano 10 kpl włączeń siodłowych do istniejącego rurociągu, które zostały ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie:3

W pozycji 19 uwzględniono 11 kpl studzienek ściekowych DN500-powinno być zgodnie z DT 17 szt.

Odp.

W Projekcie Budowlano-Wykonawczym na odcinku od ul. Obrońców Helu do al. Wojska Polskiego zaprojektowano 11 kpl studzienek ściekowych DN500, które zostały ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie:4

Pozycja 20 próba szczelności z 11 odcinków powinno być 17

Odp.

Próba szczelności powinna dotyczyć 11 odcinków

Pytanie:5

W związku z tym, że jest zwiększona ilość wpustów ściekowych jaka będzie prawidłowa ilość kanałów PVC DN200mm

Odp.

Ilość wpustów jest prawidłowa w związku z czym długość kanałów pozostaje bez zmian

Pytanie:6

Brak profili przykanalików deszczowych lub naniesionych na planie długości

Odp.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej rysunek profili przykanalików deszczowych (rys. Nr 2)

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc
Krzysztof Szewc