

Piła, 07 lipca 2011 r.

BZP.IV.272.41.2011

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Wymiana nawierzchni boiska z trawy aturalnej na sztuczną w gimnazjum nr 4 ul. Kujawska 18 w Pile"
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 176425 z dnha 28.06.2011 r.

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga wykonania 35 mm warstwy ET pod nawierzchnią z trawy syntetycznej. Czy Zamawiający dopuści użycie w miejsce tej warstwy shockpadu przeznaczonego do układania pod nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej?. Jest to warstwa amortyzująca upadki a jej zastosowanie jest kilkukrotnie tańsze niż wykonanie warstwy ET.

Odp.

Warstwa shock-padu typu ET w porównaniu do shock-padu z pianki zapewnia lepsze parametry użytkowe i komfort gry. Ze względu na technologię wykonania czyli bezspoinową warstwę układaną in-situ zwiększa się stabilizacja podbudowy co ma bezpośredni wpływ na trwałość boiska oraz jego równość – oba parametry mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie. Shock-pad ET wykorzystuje w swojej technologii materiały gumowe z recyklingu, przez co zmniejsza balast odpadów i przyczynia się do ochrony środowiska

W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warstwy ET na shockpad..

Zastępca Prezydenta Miasta Piły

Krzysztof Szewc