

Piła, dnia 05.01.2012r.

NZ.341.91.3.2012

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych:
instalacji elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile –
znak spr. 1/PN/2012

W dniu 05.01.2012r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

*Poz. 46: Czy nie powinno być 2x18W? oprawy 3x18W występują tylko w wersji podtynkowej
(wpuszczanej).*

Odpowiedź:

Powinno być 2x 18W.