

BZP.IV.272. 15.2012

**otrzymują
wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Parku na Wyspie – plac zabaw

Odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza zmiany do zapisów SIWZ w następujący sposób:

Pytanie 1.

Proszę o sprecyzowanie jak należy rozumieć parametry drzew jeśli chodzi o wysokość np 4-5/20-2,5; co oznacza pierwszy rozmiar a co drugi? Oraz jak rozumieć parametry podane w kolumnie wielkość pojemnika/obwód pnia 20-25/10-12 – z pewnością pierwsza pozycja nie oznacza wielkości pojemnika a druga nie jest odpowiednia przy braniu pod uwagę wysokości np 4-5 metrów biorąc pod uwagę np. platana.

Proszę również o informację, czy zamawiający dopuszcza rozprowadzenie nadmiarów ziemi na terenie przyległym i założenie trawników.

Odp. Część 1 –

- 1) platan klonolistny – platanus xacerifolia: - jeden platan klonolistny ma mieć wysokość 4-5 m i obwód pnia na wysokości 1,0 m 20-25 cm. Jest przewidziany do podświetlenia; - drugi platan klonolistny ma mieć wysokość 2 – 2,5 m i obwód pnia na wysokości 1,0 m 10-12 cm. Ten nie jest przewidziany do podświetlenia;**
- 2) klon pospolity – Acer platanoides 'Crimson Kong': - jeden klon pospolity ma mieć wysokość 3-4 m i obwód pnia na wysokości 1,0 m 16-18 cm. Jest przewidziany do podświetlenia; - drugi i trzeci ma mieć wysokość 2 – 2,5 m i obwód pnia na wysokości 1,0 m 10-12 cm. Nie będą podświetlone;**

Część 2 – Zamawiający nie dopuszcza rozprowadzenia nadmiarów ziemi na terenie przyległym i założenie trawników, w zakresie zasadniczych robót ziemnych.

Pytanie 2.

W z pkt 5 opisu technicznego zagospodarowania zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń zamiennych. "Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną dla oceny równoważności produktów nie wystarczy samo użycie sformułowania "lub równoważny" jak również określenie językowej wykładni pojęcia 'równoważny". Konieczne jest użycie sformułowań uściślających i podanie wymogów, parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności ofert". Sygn akt KIO/UZP 585/09. Jako sformułowania uściślającego nie można uznać zapisu, że wykonawca "może stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); parametrów technicznych (np. Wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp); parametrów bezpieczeństwa użytkowania

(bezurazowość, nietoksyczność itp); wyglądu (struktura, faktura, barwa)." Powyższe sformułowania są niejasne i nieściśle. Wobec powyższego prosimy o podanie w którym miejscu dokumentacji przetargowej zostały podane wymogi parametrów dla urządzeń równoważnych. Czy jest to pkt 3.3.1 opisu technicznego zagospodarowania terenu? Jeśli nie prosimy o określenie parametrów równoważności. Pragniemy podkreślić, że "Zamawiający nie dookreślając wcześniej wymagań dotyczących technologii i funkcjonalności wymaganych od urządzeń równoważnych nie może ich następnie oceniać" sygn akt: KIO/UZP 984/09.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż wymogi parametrów dla urządzeń równoważnych przedstawiono w pkt 3.3.1. opisu technicznego w projekcie budowlano – wykonawczym zagospodarowania placu zabaw na wyspie w Pile. Tom I: Projekt budowlany zagospodarowania terenu oraz projekt wykonawczy rozbiórek, nawierzchni dróg i placów, wyposażenia terenu.

Pytanie 3.

W pozycji 14 kosztorysu " Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego" w obmiarze jest 0 proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odp. Nakład jest prawidłowy, ma być 0. Ten zakres prac zawiera pozycja 8 i 9 kosztorysu.

Pytanie 4.

W pozycji 13 występuje oprawa PETRA produkcji Ares Lighting. Oprawa ta nie jest ogólnie dostępna na polskim rynku, w związku z tym czy można zamienić na oprawy Philips DecoScene lub podobne?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie zastosowanych materiałów. Natomiast nie mogą one posiadać parametrów gorszych od ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca w przedłożonej ofercie musi udokumentować ten fakt, poprzez załączenie do oferty kart katalogowych.