

Piła, dnia 13 lutego 2012 r.

Sygn. Akt: 272.16.2012

**Do wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

dot. przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pile – III etap”.

Informuję, że w dniu 08 lutego 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytanie 1:

W związku z analizą dokumentacji przetargowej dotyczącej w/w postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy wytyczne zawarte w SIWZ dotyczące nawierzchni syntetycznych są wiążącymi a dokumenty wymienione w części II punkcie 1: h,i,j,l należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź:

Wytyczne zawarte w SIWZ dotyczące nawierzchni syntetycznych są wiążące, a dokumenty wymienione w części II pkt. 1 h,i,j,l SIWZ należy dołączyć do oferty.

Zapytanie 2

W związku z dokonaniem wizji lokalnej i analizą dokumentacji przetargowej dotyczącej w/w postępowania Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w ramach budowy boiska z bieżnią należy wykonać drenaż, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niezbędne dokumenty.

Odpowiedź:

Z uwagi na warstwę podbudowy, która jest przepuszczalna dla wody nie ma potrzeby wykonania drenażu boiska.