

Piła, dnia 15 lutego 2012 r.

BZP.IV.272. 24.2012

**otrzymują
wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa opraw oświetlenia ulicznego na ul. Philipsa w Pile w ilości 65 szt.

Odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza zmiany do zapisów SIWZ w następujący sposób:

Pytanie 1.

Proszę o podanie rodzaju i producenta oprawy metalohalogenkowej, która fabrycznie wyposażona jest w źródło światła 140 W i spełnia inne podane w SIWZ warunki:

- 1) oprawa wyposażona fabrycznie w lampę metalohalogenową o mocy 140 W emitująca światło ciepłobiałe o temperaturze barwowej w przedziale 2800 – 2900K i strumieniu świetlnym min 16500 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 66
- 2) oprawa wyposażona fabrycznie w elektroniczny układ stabilizujący – zapłonowy o trwałości 80 000h.
- 3) Lampa, statecznik i odbłyśnik oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania
- 4) obudowa oprawy wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, pomalowanego na kolor jasnoszary (RAL 7035)
- 5) dostęp do komory lampy bez użycia narzędzi, po odpięciu jednego klipsa umieszczonego od strony zaczeptu montażowego
- 6) IP 66 dla całej oprawy, zarówno dla komory lampy jak i dla komory osprzętu
- 7) zintegrowany z oprawą zaczept montażowy pozwalający na instalację oprawy na wysięgniku o średnicy do 60mm i szczytowo na słupie o średnicy 76 mm
- 8) oprawa wyposażona w płaską szybę z hartowanego szkła
- 9) II klasa ochronności przeciwporażeniowej

Odp. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedmiotu zamówienia nie może opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wobec powyższego, Zamawiający nie wskaże rodzaju i producenta oprawy metalohalogenkowej.