

Piła, dnia 24 lutego 2012 r.

**BZP.IV.272. 23.2012**

**otrzymują  
wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Ulica Ustronna oraz ulica Szlachecka – sięgacz „c” - jezdnia, krawężniki.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących zapisów SIWZ:

**Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie i dokonanie stosownych korekt w przedmiocie zamówienia dotyczących poniższych elementów:

1. Projekt Budowlany „**Budowa ulic osiedlowych – osiedle Koszyce K3 w Pile**”

W pkt. **2.7. ULICA SZLACHECKA** klasy D

Zawiera opis o treści:

Krawężniki uliczne

- w sięgaczu „c” (pieszojezdnia) krawężniki betonowe **15x30** zaokrąglone, obniżone do +4cm na ławach betonowych B-15 z oporem wg rysunku szczegółu rys.6);

Konstrukcje nawierzchni:

- pieszojezdnia – sięgacz „c” z kostki betonowej (wg rys. 4.2.b)

● **kostka betonowa szara.....6cm**

● podsyпка cement. piaskowa.....3cm

● **podbudowa z krusz. łamanego.....15cm**

Konsekwentnie: Opis Techniczny do Projektu Wykonawczego: „**Budowa ulicy Szlacheckiej – osiedle Koszyce K3 w Pile**”

Zawiera opis o treści:

Krawężniki uliczne:

- w sięgaczu „c” (pieszojezdnia) krawężniki betonowe **15x30** zaokrąglone, obniżone do +4cm na ławach betonowych B-15 z oporem wg rysunku szczegółu rys. 7);

Natomiast na **Rysunku 7** pokazano krawężniki **15x22.**

Dalej opisano:

Konstrukcje nawierzchni:

● **kostka betonowa szara.....6cm**

● podsyпка cement. piaskowa.....3cm

**•podbudowa z krusz. łamanego.....15cm**

W opisie przedmiotu zamówienia w **Części II SIWZ**

w poz. II. „Budowa sięgacza „c” ulicy Szlacheckiej.....”,

w poz. 3) określono krawężnik **15x22**;

w poz. 4) podaje się: „wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o **grubości 8 cm** na podbudowie z kruszywa łamanego o **grubości 25 cm....**”

Z kolei w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ:

w poz. 15 występuje krawężnik **15x22**

w poz. 17 opisano podbudowę o **grubości 15 cm**

w poz. 18 występuje kostka szara **grubości 8 cm**

Wobec występowania tak istotnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, oraz wobec treści pkt 4 w **Części IV SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”** proszę o dokonanie stosownych korekt i sprostowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wymienione rozbieżności i informuje, że konstrukcja nawierzchni ul. Ustronnej oraz ul. Szlacheckiej – sięgacz „c” jest zgodna z kosztorysem ofertowym i wynosi następująco:

1. podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu – **25 cm**;
2. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości **8 cm** układanej na podsypce cementowo-piaskowej.

Ponadto zastosowano krawężniki betonowe o wymiarach **15x22 cm**.

**Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę w zapisach SIWZ:  
w części IX pkt 1 ppkt 1) zmianie ulega wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5 %.**