

Piła, dnia 15.03.2012 r.

BZP.II.272.44.1.2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1:

Jakiego typu prace poinstalacyjne powinien wykonać Wykonawca / zaprawianie bruzd, gipsowanie, szpachlowanie, wygładzanie oraz malowanie tylko bruzd czy całych powierzchni ściennych itp./?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zagipsowanie bruzd oraz ich wygładzenie oraz ich przemalowanie.

Pytanie 2:

Jakie prace przygotowawcze ma wykonać Wykonawca / wynoszenie mebli, zabezpieczenie folią, inne / ? Jeżeli tak to ile przeznaczyć na to trzeba godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace wykonawcze – wynoszenie mebli nie dotyczy Wykonawcy robót, zabezpieczenie pomieszczenia folią należy do Wykonawcy robót.

Pytanie 3:

W przypadku konieczności montażu większej ilości materiałów w tym przewodów, kto ponosi koszty ich instalacji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na dzień nie przewiduje montażu większej ilości materiałów.

Pytanie 4:

Co zrobić z demontowanym osprzętem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Demontowany osprzęt nie jest do wykorzystania, decyzja należy do Wykonawcy robót.

Pytanie 5:

Proszę podać szczegółowe zestawienie wyposażenia rozdzielni / poz. 12-15 przedmiaru //

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie projektowanych rozdzielni zostało przekazane w części rysunkowej projektu wykonawczego – rysunki 1, 2, 3, 4. Omówienie sposobu wykonania projektowanych rozdzielnic elektrycznych zamieszczono w opisie technicznych projektów wykonawczych (pkt. 5, rozdział „Rozdzielnice elektryczne”).

Pytanie 6:

Brak w zestawieniu instalacji niskoprądowych. Czy Wykonawca nie ma ich w zakresie prac ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące instalacje teletechniczne pozostają bez zmian – nie są przedmiotem opracowania.