

Piła, dnia 11.03.2013r.

### Wszyscy dostawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych:  
- wykładzina PCV – 800m<sup>2</sup>, - listwa przypodłogowa PCV – 800mb, - klej oskaryl lub równoważny - 280kg - panele podłogowe – 65m<sup>2</sup> - podkład – pianka pod panele – 70m<sup>2</sup> na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.”

W dniu 11.03.2013r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

- 1. Proszę o podanie minimalnych parametrów wykładziny PCV:  
- homogeniczna czy heterogeniczna,  
- klasa użytkowości, ścieralności,  
- odporność na poślizg, itp.*
- 2. Proszę o określenie ilości wykładziny PCV – 800m<sup>2</sup>, tak jak jest w nazwie zamówienia i siwz czy 500m<sup>2</sup> tak jak jest w formularzu ofertowym.*

### **Odpowiedź:**

1. Minimalne parametry wykładziny PCV  
– heterogeniczna,  
- klasa użytkowości – 23/31, ścieralności – 0,25mm  
- odporność na poślizg – antypoślizgowość DS.
2. Ilość wykładziny pcv – 800m<sup>2</sup>. Formularz ofertowy został poprawiony.

Sporządziła:  
M. Balińska - Koniec