

URZĄD MIASTA PIŁY  
64-920 PIŁA  
Pl. St. Staszica 10  
tel. (067) 212-62-10; 210-42-30; 210-42-10  
fax (067) 210-43-42  
GKM-IX.0003.2.2013

Piła, dnia 26 czerwca 2013 r.

185

~~Pan  
Zbigniew Pyziak  
Radny Rady Miejskiej  
w miejscu~~

Dotyczy: wpustu deszczowego na Pl. Konstytucji 3 Maja w Piile w pobliżu wierzby.


Odpowiadając na interpelację Pana Radnego w sprawie podtapiania jezdni wodami opadowymi na Placu Konstytucji 3 Maja w Piile, w rejonie wierzby w czasie dużych oraz ulewnych opadów, uprzejmie informuję, że dokonano szczegółowego rozpoznania sprawy oraz przeprowadzono konsultacje z MWiK na podstawie dostępnych rzędnych geodezyjnych jezdni, wpustu i średnic oraz zagłębienia przebiegających w pobliżu kolektorów deszczowych jak też wielkości zasięgu podtopienia jezdni w rejonie wierzby.

Mając na uwadze powyższe zasadnym byłoby wykonanie nowego przykanalika, który odprowadzałby napływające wody opadowe od strony ul. 1 Maja i skrzyżowania dróg do nowo wykonanego kolektora deszczowego fi 800 mm.

Wobec powyższego wystąpię do zarządcy drogi o rozważenie możliwości wykonania nowego przykanalika, który powinien zmniejszyć do minimum uciążliwości związane z podtapianiem ulicy w tym miejscu.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta w/m.
2. A/a.

 *powiniano*

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Krzysztof Szewc

26.06.13

