



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Piła, dnia 11 lutego 2014 r.

BZP.IV.271.63.2014

**otrzymują
uczestnicy wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne wyspy miejskiej

Odpowiadając na zapytanie Wykonawcy dot. zapisów SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia z MMA w kolorze czerwonym ma być wykonana na bazie żywic syntetycznych?

Odp. Zamawiający NIE potwierdza powyższego. Należy zastosować nawierzchnię MMA barwioną w masie na kolor czerwony.

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o dział: Zieleń, nasadzenia – tj. nasadzenia drzew i krzewów, trawy w rolce.

Odp.

Zamawiający uzupełnia SIWZ poprzez dodanie dodatkowego kosztorysu ślepego – ofertowego do wypełnienia oraz przedmiaru na ten uzupełniający zakres prac, dotyczący nasadzeń roślin:

- dodatkowy przedmiar – nasadzenia roślin
- dodatkowy kosztorys ślepy- nasadzenia roślin

Pytanie nr 3

W załączonym kosztorysie poz. 69 i poz. 70 dotyczą tej samej nawierzchni, prosimy o doprecyzowanie bądź usunięcie jednej z pozycji.

Odp.

Zamawiający informuje, że pozycja 69 i 70 dotyczą tego samego rodzaju nawierzchni gruntowej, ale różnych jej warstw.

Zamawiający zmienia opis pozycji nr 69 w kosztorysie.



W pozycji nr 69 zamiast istniejącego opisu „Analogia – warstwa szutrowa 0-8 mm o gr. 3 cm wraz z uwzględnieniem obrzeży chodnikowych”

wprowadza się opis:

Analogia- górna warstwa nawierzchni mineralnej 0-8 mm wg normy DIN 18035-5, gr. 3 cm, w stanie zagęszczonym; materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do dolnej warstwy, zwanej dynamiczną. W cenie należy uwzględnić pielęgnację wykańczającą (wg DIN 18035-5), polegającą między innymi na nawadnianiu i wyrównywaniu świeżo wykonanej nawierzchni.

Zamawiający zmienia opis pozycji nr 70 w kosztorysie.

W pozycji nr 70 zamiast istniejącego opisu „Analogia – warstwa szutrowa np. Hanse Grand Robust wraz z uwzględnieniem obrzeży chodnikowych”

wprowadza się opis:

Analogia- dolna warstwa nawierzchni mineralnej, zwana warstwą dynamiczną, 0/16 mm wg normy DIN 18035-5, gr. 5 cm, w stanie zagęszczonym; materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego typu grysu. W cenie należy uwzględnić pielęgnację wykańczającą (wg DIN 18035-5), polegającą między innymi na nawadnianiu i wyrównywaniu świeżo wykonanej nawierzchni. W pozycji należy uwzględnić wykonanie obrzeży betonowych 6*25*100 cm mocowanych na ławie fundamentowej z betonu C12/15 (B15) wykonanej w takiej szerokości i wysokości, aby gwarantować trwałość zamocowania obrzeży.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie ilości, typu i wymiaru obrzeży i krawężników – dotyczy zakresu całego zadania.

Odp.

Zamawiający wprowadza jako uzupełnienie do SIWZ dodatkowy kosztorys ślepy i przedmiar na ułożenie obrzeży i krawężników.

Zamawiający zwraca uwagę, że powyższy kosztorys i przedmiar w zakresie obrzeży nie obejmuje pozycji 69 i 79. W ramach tych pozycji (nr 69 i 70) obrzeża należy ująć w cenie jednostkowej – zgodnie z zapisami odpowiedzi na pytanie nr 3 w niniejszym piśmie.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie prawidłowej grubości płytki betonowa jaka ma być na środkowym placu eliptycznym.

Odp.

Grubość płytki betonowej wynosi, zgodnie z pkt. 3.7.5 Opisu technicznego Projektu wykonawczego tom I architektura i konstrukcja, - 6 cm.



Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie wymiarów płytek granitowych jakie należy zastosować w niecce fontanny. Projekt zawiera rozbieżne informacje.

Odp.

Wnętrze niecki fontanny – płyty granitowe gr. 3 cm.

Przekrycie fontanny tryskaczowej – płyty granitowe 50*50 cm gr. 5 cm.

Pytanie nr 7

Jakim elementem betonowym czy kamiennym (wraz z podaniem ilości i wymiaru) będzie obramowany plac z żywic epoksydowych.

Odp.

Plac z żywic epoksydowych obramowany jest krawężnikiem betonowym o wymiarach 10*30*100 cm, długość krawężnika – 133 mb.

Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany w zapisach SIWZ w następujących miejscach:

- 1) rozdział XVI "Opis sposobu przygotowania oferty"
pkt 12 – zmienia się zapis " **Nie otwierać przed dniem 19 lutego 2014 r. godz. 9:10**"
- 2) rozdział XVIII "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert"
pkt 1 – zmienia się termin składania ofert **na dzień 19 lutego 2014 r. do godziny 9:00**
pkt 2 – zmienia się termin otwarcia ofert **na dzień 19 lutego 2014 r. o godz. 9:10**

załączniki:

dodatkowy przedmiar i kosztorys ofertowy - nasadzenia roślin

dodatkowy przedmiar i kosztorys ofertowy – ułożenie obrzeży i krawężników