

Piła, dnia 12 maja 2014 r.

BZP.IV.271.14.2014

otrzymują
uczestnicy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich”

Odpowiadając na zapytania Wykonawców dot. zapisów SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1.

Prosimy o informacje z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia ścieżki rowerowej, z betonu asfaltowego (kosztorys ofertowy) czy z asfaltu lanego MA 8 S (SST).

Odpowiedź

Ścieżka rowerowa ma być wykonana z betonu asfaltowego z mieszanki mineralno – asfaltowej ścieralnej w kolorze czerwonym.

Zamawiający zmienia opis robót w pozycji nr 99 kosztorysu ofertowego branży drogowej:

Jest:

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
99	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm – WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 3cm – KOLOR CZERWONY (KR1)	m2	199 6		

Zmienia się na:

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość netto
---------	----------	------------	----	-------	------	---------------

1	2	3	4	5	6	7
99	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego z mieszanki mineralno-asfaltowej ścieralnej w kolorze czerwonym (KR1)	m2	1996		

Jednocześnie w załączeniu przekazujemy uzupełnienie do SST w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna – ścieżka rowerowa.

Uwaga:

Wszędzie tam, gdzie występuje „asfalt lany” zastępuje się słowami „beton asfaltowy z mieszanki mineralno-asfaltowej ścieralnej w kolorze czerwonym”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do zapisów SIWZ w następujący sposób:

Zmianie ulegają zapisy:

1) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał nr 7 do SIWZ – wzór umowy, paragraf 6 ust. 14

jest

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

zmienia się na:

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem umowy są roboty budowlane.

W załączeniu wzór umowy ze zmianą.