

Piła, dnia 13 maja 2014 r.

**BZP.IV.271.16.2014**

**otrzymują  
uczestnicy wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa ul. Orlej w Pile”**

Odpowiadając na zapytania Wykonawców dot. zapisów SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**I tura pytań**

**Pytanie 1.**

SIWZ Rozdział XI pkt 5.5. Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia szczegółowego zestawienia zbiorczego nakładów z kosztorysów w zakresie robocizny, materiałów i sprzętu nakładów, ze względu na wymaganą w SIWZ uproszczoną formę kosztorysów ofertowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia szczegółowego zestawienia nakładów , jednak wykonawca do kosztorysów ofertowych zobowiązany jest załączyć zbiorcze zestawienie poszczególnych nakładów z ich cenami jednostkowymi.**

**Pytanie 2.**

Prosimy o załączenie specyfikacji dotyczącej wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający uzupełnia specyfikacje techniczne o nową ST D-04.07.01 POBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO**

**Pytanie 3.**

Dotyczy D.05.03.05/01. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą/wiążącą są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010 r. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone załącznikiem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r. Nadmieniamy, że specyfikacja D.05.03.13 również zostały opracowane w oparciu o rekomendowany dokument.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT-1 i WT02 z 2010 r. dla specyfikacji D.05.03.05/1 dot. wymagań dla mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą/wiążącą.**

**Pytanie 4.**

Rozdział IV SIWZ:

W oparciu o budżet Zamawiającego na rok 2014 wnosimy o określenie ile Zamawiający planuje wydać środków finansowych na te poszczególne lata? Ewentualnie prosimy o określenie procentowo ile Zamawiający planuje wydać środków na poszczególne lata trwania inwestycji.

Obecne zapisy powodują, że Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo określić ponoszonych przez siebie w trakcie trwania budowy kosztów finansowania inwestycji a to z kolei przełoży się na zwiększenie ceny oferty.

## **Odpowiedź**

**Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/569/14 Rady Miasta Piły z dnia 25.03.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024**  
**rok 2014 – 70 000,00 zł brutto**  
**rok 2015 – 3 000 000,00 zł brutto**

## **Pytanie 5.**

Prosimy o potwierdzenie, w odniesieniu do zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, że Zamawiający pisząc w par. 6 ust. 7 o umowie z podwykonawcą, ma na myśli umowę z podwykonawcą robót budowlanych.

## **Odpowiedź**

**Tak. Potwierdzamy**

**W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał nr 7 do SIWZ – wzór umowy, paragraf 6 ust. 14**

**jest**

**14. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.**

**zmienia się na:**

**14. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem umowy są roboty budowlane.**

## **Pytanie 6.**

Ad. par. 12 ust. 2 wzoru umowy:

Powołując się na równość stron wnosimy o zmianę ww ust. na:

„2. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych”

## **Odpowiedź**

**Zmianie ulegają zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał nr 7 do SIWZ – wzór umowy, paragraf 12 ust. 2**

**jest**

**2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych.**

**zmienia się na:**

**2. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych**

## **Pytanie 7.**

Ad. par. 14 ust. 1 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym z wymienionych w ww ust. przypadków, Zamawiający zanim odstąpi od umowy, zwróci się pisemnie do Wykonawcy z nakazem odpowiednio:

1) rozpoczęcia robót,

2) kontynuacji robót,

3) realizacji robót w sposób zgodny z STWiOR, wskazaniai Zamawiającego lub niniejszą umową.

## **Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający potwierdza, że w ww przypadkach zwróci się pisemnie do Wykonawcy z odpowiednim nakazem.**

## **Pytanie 8.**

Ad. par. 14 ust. 3 pkt 2) i ust. 4) wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie słów w w/w zapisach odpowiednio: „jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada” oraz „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

## **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy.

**W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał nr 7 do SIWZ – wzór umowy, paragraf 14 ust. 3 pkt 2) i ust. 4 jest**

pkt 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstępianie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

ust. 4. Zamawiający w razie odstępiania od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: ...

### **zmienia się na:**

pkt 2) 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

ust. 4. Zamawiający w razie odstępiania od umowy, obowiązany jest do:

## **II tura pytań**

### **Pytanie 1**

„Dotyczy Tablica 2. Wymagania właściwości kruszywa wymienionych niżej specyfikacji technicznych (WWiORB):

#### **D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

W punkcie 1. Zawartość ziarn nieforemnych % nie mniej niż 30 – jest to zapis niezgodny z normą PN-S 06102 na którą SST powołuje się dlatego też prosimy o zmianę zapisu na zgodny z normą.

**Odpowiedź: Zmieniono zapis w Tablicy 2 w punkcie nr 1 dot. zawartości ziarn nieforemnych (Wymagania - 40%).**

### **Pytanie 2**

dot. Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa" w specyfikacji technicznej D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (WWiORB)

Parametr stopnia przekruszenia nie występuje w normie PN-S 06102 dlatego też prosimy o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź: Wykreślono z tablicy parametr stopnia przekruszenia.**

### **Pytanie 3**

dot. Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa" w specyfikacji technicznej D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (WWiORB)

Podany parametr ścieralności dopuszcza wartość do 30, prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z normą PN-S 06102.

**Odpowiedź: Wprowadzono korektę dot. wymagań dla parametrów ścieralności w bębnie Los Angeles (Wymagania 50 i 35%).**

### **Pytanie 4**

dot. Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa" w specyfikacji technicznej D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (WWiORB)

W wymienionej tablicy podane są parametry takie jak: Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm, granica plastyczności i płynności, są to parametry badań gruntów, nie mające odniesienia do kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej dlatego prosimy o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź: W/w parametry zostały wykreślone.**

**Pytanie 5**

*W SST mamy kruszywo o uziarnieniu 0/63 a w opisie i przekrojach konstrukcyjnych o uziarnieniu 0/31,5 mm. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju kruszywo należy zastosować.*

**Odpowiedź: Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.**

Załączniki

- ST D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
- ST D-04.07.01 – KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
- WZÓR UMOWY – zał nr 7 do SIWZ z naniesionymi zmianami