

BZP. 271. 25.2014

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi, zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawcy wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową istniejącej sieci instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj”

Pytanie 1 - Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy oprawy oświetleniowe i źródła światła zaprojektowane i dostarczone muszą posiadać (Deklaracje Zgodności CE) potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektyw Europejskich oraz norm zharmonizowanych, w tym w szczególności normy EN 62471:2008 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”?

Odpowiedź: Tak, oprawy oświetleniowe i źródła światła zaprojektowane i dostarczone muszą posiadać (Deklaracje Zgodności CE) potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektyw Europejskich oraz norm zharmonizowanych, w tym w szczególności normy EN 62471:2008 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Pytanie 2 – Czy klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni musi być wykonana jako instalacja działająca w układzie całorocznym (Lato/Zima)?

Odpowiedź: Tak