

BZP.271.41.2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa dla Urzędu Miasta Piły**” .

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do zapisów SIWZ w następujący sposób:

Zmianie ulegają zapisy:

1) w Zał. nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

jest:

Lp.	Charakterystyka techniczna	Wymagane parametry
17.	szerokość: długość: wysokość:	nie więcej niż 105 cm nie więcej niż 300 cm nie więcej niż 185 cm

Lp.	Nowoczesny silnik wysokoprężny	Wymagane parametry
1.	Ilość cylindrów	4

Lp.	Prądnica	Wymagane parametry
3.	Moc Stand by >110 kVA, w klasie H \geq 105 kVA	TAK

winno być:

Lp.	Charakterystyka techniczna	Wymagane parametry
17.	szerokość: długość: wysokość:	nie więcej niż 110 cm nie więcej niż 330 cm nie więcej niż 190 cm

Lp.	Nowoczesny silnik wysokoprężny	Wymagane parametry
1.	Ilość cylindrów	6

Lp.	Prądnica	Wymagane parametry
3.	Moc Stand by >150 kVA, w klasie H \geq 105 kVA	TAK