

**BZP.271.34.2015**

**otrzymują  
wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)**”- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**

Proszę określić gdzie i na jaką odległość należy wywieźć nadmiar humusu.

**Odpowiedź:**

Nadmiar humusu zgodnie z STWiOR D-01.02.02 należy zagospodarować we własnym zakresie. Wykonawca musi uwzględnić koszt załadunku, transportu, składowania, utylizacji oraz postępować z nim zgodnie z przepisami.

**Pytanie nr 2**

Proszę określić gdzie i w jakiej odległości znajduje się składowisko Właściciela płyt betonowych.

**Odpowiedź :**

Płyty betonowe w ilości 400 sztuk są własnością Polskich Zakładów Zbożowych, a pozostała ilość jest własnością Zamawiającego.

Płyty betonowe, które stanowią własność Polskich Zakładów Zbożowych należy załadować, przetransportować i wyładować na teren Wytwórnia Pasz - rejon ul. Wawelskiej, działki 61/6 i 61/7 obręb 0028.

Płyty betonowe, które stanowią własność Zamawiającego, po zdemontowaniu należy dostarczyć na ul. Przemysłową w miejsce wskazane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Przekazanie płyt podmiotom należy potwierdzić protokołem zdawczo-odbiorczym.

### **Pytanie nr 3**

Proszę określić gdzie i na jaką odległość należy wywieźć grunt z rozbiórek.

#### **Odpowiedź :**

Grunt z rozbiórek należy wywieźć na składowisko Wykonawcy. Wykonawca musi uwzględnić koszt załadunku, transportu, składowania, utylizacji oraz postępować z nim zgodnie z przepisami.

Możliwe jest skorzystanie z miejsca odbioru gruzu – MZO Piła, ul. Przemysłowa.

Wszelkie koszty Wykonawcy w tym zakresie są po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie w cenach jednostkowych zgodnie z zapisami SIWZ i STWiOR.

### **Pytanie nr 4**

Proszę określić gdzie i na jaką odległość należy wywieźć grunt z wykopu.

#### **Odpowiedź:**

Grunt z wykopu na odkład wraz z załadunkiem i transportem gruntu należy do obowiązków Wykonawcy wraz z kosztami składowania.

Możliwe jest skorzystanie z miejsca odbioru gruzu – MZO Piła, ul. Przemysłowa.

Wszelkie koszty Wykonawcy w tym zakresie są po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie w cenach jednostkowych zgodnie z zapisami SIWZ i STWiOR.

### **Pytanie nr 5**

Czy ofertę należy sporządzić wg pozycji zawartych w przedmiarach czy w kosztorysach, przedmiary i kosztorysy nie są tożsame.

#### **Odpowiedź:**

Przedmiary i kosztorysy są tożsame. Ofertę należy sporządzić wg pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 6**

Do zaprojektowania konstrukcji założono że w podłożu występują gruntu G1 ( $E_2 \geq 120$  MPa). Proszę załączyć badania geologiczne potwierdzające nośność podłoża ( $E_2 \geq 120$  MPa).

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, że zgodnie ze spisem dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia – załącznik nr 13 do SIWZ, dokumentacja geotechniczna znajduje się w projektach budowlanych:

- Część 1 Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE lit. A) Projekt budowlany pkt 11 Dokumentacja geotechniczna;
- Część 2 Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE lit. A) Projekt Budowlany pkt 12 Dokumentacja geotechniczna.

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto nośność podłoża  $E2 \geq 80$  MPa. Wtórny moduł odkształcenia na powierzchni robót ziemnych powinien wynosić dla ruchu KR3 80 MPa.

**Pytanie nr 7**

Ponieważ zakres robót obejmuje wykonanie przez Wykonawcę tymczasowej drogi na działce nr 54/27 obręb 0028, proszę wskazać właściciela działki nr 54/27 na której ma być wykonana droga tymczasowa, oraz załączyć jego pisemną zgodę na udostępnienie terenu.

**Odpowiedź:**

Działka nr 54/27 obręb 0028 po podziale w trakcie procedury ZRID ma nr 54/40 obręb 0028. Działka nr 54/40 obręb 0028 posiada trzech współwłaścicieli, z uwagi na ochronę danych osobowych Zamawiający nie może ujawnić ich danych.

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania zgód od wszystkich współwłaścicieli, które niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępni. Obowiązek ten nie będzie leżał po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 8**

W części drugiej zamówienia przedmiar i kosztorys na roboty drogowe nie są tożsame. Proszę o wyjaśnienie wg którego dokumentu należy sporządzić ofertę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w załączniku nr 15 część 2\_przedmiary i kosztorysy ofertowe o nazwie 2.1.1\_ przedmiar na roboty drogowe i zastępuje dotychczasowy nowym o nazwie 2.1.1\_ przedmiar na roboty drogowe\_rev1.

Ofertę należy sporządzić wg pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9**

W części drugiej zamówienia w przedmiarze na kanalizację deszczową występują roboty elektryczne. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym zostało ujęte zabezpieczenie istniejących lub projektowanych kabli rurami dwudzielnymi, które występują podczas budowy kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 10**

W części drugiej zamówienia w przedmiarze na usunięcie kolizji energetycznej występują roboty związane z budową kanału technologicznego. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie znalazł w przedmiarze na usunięcie kolizji energetycznej robót związanych z budową kanału technologicznego. Należy przygotować ofertę w oparciu o załączone dokumenty.

**Pytanie nr 11**

Z uwagi na kosztorysowy charakter zamówienia prosimy o załączenie przedmiaru lub kosztorysu na wykonanie kanalizacji deszczowej uwzględniającego odwodnienie wykopów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu prowadzenia robót ziemnych.

Zgodnie z zapisami STWiOR D-02.01.01 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i odpadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu placu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych. W zakresie Wykonawcy znajduje się zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, które powinno być uwzględnione w cenach jednostkowych.