

KOREKTA DO ODPOWIEDZI

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa ciągów pieszo - rowerowych o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – zadania nr 1-6**”.

Zamawiający wprowadza korektę do odpowiedzi z dnia 05.04.2017 r. na pytanie nr 10:

Czy zamawiający określenie: Zapis w SIWZ „Temperatura barwowa świecenia : neutralny biały” - rozumie jako temperaturę barwową źródła światła 4000K

prawidłowa odpowiedź Zamawiającego brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapis *STWiOR* w punkcie 2.3.3 **Materiały elektryczne** w brzmieniu „*Temperatura barwy światła 5000 K +/- 3%*”

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.