

Piła 26 lipca 2017 r.

BZP.271.24.2017

**otrzymują
wszyscy wykonawcy/ strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Trasa pieszo-rowerowa nad jezioro „Płotki” w Pile

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

dotyczy: zapytania z dnia 25.07.2017

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprawy oświetleniowej o odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK 08 ?

Należy zauważyć, że w przedmiotowym postępowaniu oprawy oświetleniowe będą montowane na wysokości 7 m i w związku z powyższym występuje małe prawdopodobieństwo ich mechanicznego uszkodzenia.

Powyższe rozwiązanie korzystnie wpłynie na zmniejszenie kosztów inwestycji przy utrzymaniu powszechnie stosowanych standardów dla budowanego oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oprawy oświetleniowej o odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK 08.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę na stronie 4 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży elektrycznej w pkt 2.3.3 trzecia kropka, który po zmianie otrzymuje brzmienie: "*Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – minimum IK 08*".