



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

**GMINA PIŁA**

Pl.St.Staszica 10

64-920 Piła

tel. 67 212 62 10, fax 67 212 35 66

NIP 764-23-14-167



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Piła, dnia 19.07.2019 r.

BZP.271.15.2019

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

zadane w dniu 07.07.2019 r.:

### Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie SST dotyczące projektu SKATEPLAZA - w SST brak jest zapisów odnośnie wymagań i parametrów materiałów jak geosiatki, geokraty oraz keramzytu.

Odnośnie keramzytu są wymagania w SST na boiska sportowe - proszę o potwierdzenie czy materiał ma być tego samego typu co na boiska sportowe?

### Odpowiedź Zamawiającego

Podbudowa pod płytę skateplazy:

- warstwa odsączająca z piasku, grub. 15cm
- geomaterac, z owiniętego geotkaniną z poliestru keramzytu, grub. 115cm
- wzmocnienie podłoża geokratą przestrzenną wysokości 15cm wypełnioną kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm, zagęszczony warstwami, moduł odkształcenia wtórnego  $E2 \geq 30\text{MPa}$
- warstwa poślizgowa: folia budowlana PE 0,2 mm - 2 warstwy.

Dla geokraty o wysokości 150 mm:

- Wytrzymałość taśmy nieperforowanej na rozciąganie min. 3,3 kN.
- Wytrzymałość połączenia na oddzieranie min. 2,1 kN.
- Wytrzymałość złącza na ścinanie min. 2,7 kN.
- Odporność na temperaturę w zakresie -30°C do + 50°C.

Geotkanina z poliestru o wytrzymałości krótkotrwałej na rozciąganie co najmniej 120/120 (*propozycja Projektanta 100/100*) kN/m, pełni funkcję wzmocnienia i separacji. Parametry wytrzymałościowe geosiatki powinny odpowiadać tym podanym dla geotkaniny .

W załączeniu STWIOR dla geokraty o nazwie pliku Ogólne Specyfikacje Techniczna - geokrata.

Należy stosować ten sam rodzaj keramzytu co na boiska sportowe.

Ponadto Zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 11 zadane w dniu 11.07.2019 r. załączając oświadczenie projektanta złożonego w trybie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego.

Niniejsze odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.

Kierownik  
Biura Zamówień Publicznych  
Jerzy MAJOR

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc  
Zastępca Prezydenta