

Dr.III.0562/ 1/ 8023 /19

Piła, dn.10.10.2019 r.

Sz. P
Emilia Piechocka
Radna Miasta Piły

W odpowiedzi na interpelację z dnia 01.10.2019 r. dot. możliwości wyremontowania nawierzchni drogi na Osiedlu Kusocińskiego informuję, że jest to droga wewnętrzna niepubliczna. Na odcinku od ul. Podchorążych do budynku 13A – B oraz na działkach nr 371 i 372 jest nawierzchnia betonowa, a do Przedszkola nr 4 nawierzchnia bitumiczna.

Stan pierwszego odcinka nawierzchni betonowej należy uznać za dobry. Między płytami betonowymi występują nieliczne ubytki i szczeliny charakterystyczne dla tego typu nawierzchni. Ponieważ na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h w związku z występującymi progami zwalniającymi, poruszanie się z tą prędkością jest adekwatne do stanu nawierzchni.

Na odcinku nawierzchni bitumicznej do Przedszkola nr 4 nie występują żadne uszkodzenia.

Pozostała część drogi wewnętrznej, która leży na działkach nr 371 i 372 (odcinek 50m) to płyty betonowe, które na całej powierzchni są popękane, złuszczone z obłamanymi kruchymi krawędziami o zmniejszonej wytrzymałości. Są to skutki kilkunastoletniego działania wód opadowych, które stagnując na powierzchni ze względu na brak kanalizacji deszczowej destrukcyjnie wpływały na parametry wytrzymałościowe betonu. Naprawa wszystkich uszkodzeń wiąże się z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz nowej warstwy ścieralnej nawierzchni.

W związku ze zmniejszonymi dochodami Gminy oraz realizacją rozpoczętych priorytetowych inwestycji na które przeznaczono posiadane środki finansowe nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb zgodnie z oczekiwaniami, dotyczy to również tej drogi wewnętrznej.

W celu częściowej poprawy stanu nawierzchni na tym odcinku drogi Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe wykona w br. remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w miejscach szczególnie uszkodzonych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta Piły
3. a/a

Z powołaniem
z up. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta