

BZP.271.5.2020

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Termomodernizacja starej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o jednoznaczne wskazania części budynku który podlega termomodernizacji gdyż w treści PFU pojawia się część budynku określana jako „łącznik” a według nas nie został on wskazany na załączniku graficznym do SIWZ.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w części niepodpiwniczonej należy przyjąć izolację przeciwwilgociową oraz ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu 0,80m poniżej istniejącego terenu. Natomiast w części podpiwniczonej należy przyjąć izolację przeciwwilgociową oraz ocieplenie ścian do poziomu ławy fundamentowej.

Zamawiający dołącza szkic ilustracyjny.

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę o sprecyzowanie zamówienia w zakresie wykonania instalacji monitoringu. Czy należy skalkulować wykonanie monitoringu na całym obiekcie czy jedynie na części modernizowanej obiektu. Ile punktów (kamer) należy przyjąć do kalkulacji.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć wykonanie instalacji monitoringu na modernizowanej części budynku.

**Niniejsze odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

z up. PREZYDENTA MIASTA

/-/

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta