

Piła 08.04.2020 r.

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Piłe.**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Pytanie nr 1


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Woda w przedszkolu (łazienki dla dzieci + łazienka dla pracowników) mieszana jest za pomocą zwykłych baterii termostatycznych, które dostosowane są do obsługi 1 punktu poboru czy w wycenie mamy uwzględnić wymianę tych baterii na zawory mieszające, które są przystosowane do obsługi kilku punktów poboru (umywalki)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przeprowadza procedurę przetargową w formule "zaprojektuj i wybuduj" i będzie oczekiwał od przyszłego Wykonawcy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zwraca uwagę, że temperatura wody użytkowej obecnie w przedszkolu jest regulowana w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach wody.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta