



ZAŁĄCZNIK  
 DO ZARZĄDZENIA Nr *856(26P)2020*  
 PREZYDENTA MIASTA PIŁY  
 Z DNIA *07.10.2020 r.*

1. 5890228.65.6417654.23
2. 5890227.48.6417653.77
3. 5890228.65.6417675.35

Wymiana ist. kabla olejowego HAKFTA  
 na 3xXRUHAKXs 1x120/50 174m/195m

Ist. stupa RKgo do wymiany  
 na K1go-12/25 z głowicą,  
 rozłącznikiem i ogranicznikiem

ELPROMONT – Piła		tel./fax (067)213-62-43	
64-920 Piła, ul. Bydgoska 33/3		e-mail: elpromont@pro.onet.pl	
PB	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR UMOWY: A58/2020	DATA: 02.2020
INWESTOR ZAKŁAD PRZEMYSŁU ZIEMIACZANEGO W PIŁE "ZETPEZET" SP. Z O.O. ul. WALKI MŁODYCH 30 64-920 Piła		RYS. NR: E-1	
ADRES OBIEKTU: woj. wielkopolskie, pow. piłski, jedn. ew. 301901_1 Piła, obr. ew.: 0035, Piła 35, dz. nr 65/1, 66/8, 66/7, 32/30, 44/6		SKALA: 1:500	
TEMAT PLAN PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO SN-15KV		PROJEKTOWAŁ mgr inż. Mirosław Lisowski Upz. nr 162/72 Bg Projektowanie i kierowanie robotami bez ograniczeń w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne	

— ISTNIEJĄCY KABEL HAKFNFTA PRZYŁĄCZA DO WYMIANY  
 — PROJ. KABEL PRZYŁĄCZA 3 x XRUHAKXs 1x120/50 DO UŁOŻENIA

SKP linii  
 170 KV

X = 5890250.00  
 Y = 6417650.00

3019  
 2017-2018  
 (Data wyznaczenia danych technicznych)