

BZP.271.TP.6.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY (3)

dotyczy: postępowania pn. **Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy przesłane w dniu 07.05.2021 r.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy syntetycznej o wysokości włókna 40mm, która spełnia wymogi FIFA oraz normy EN 15330-1. Nasz produkt posiada włókno proste i skręcone. Zadaniem włókna skręconego jest zakryć granulat i zatrzymać go przed przemieszczaniem się. Zapewnia ono większy cień na granulat i utrzymuje dłużej krople wody na włóknach obniżając temperaturę boiska w słoneczne dni. Pragniemy dodać, że włókna monofilowe charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz amortyzacją. Kombinacja włókien spiralnych o dużej sprężystości i włókien prostych, zapewnia mniejsze koszty konserwacji i stałe parametry użytkowe. Proponujemy trawę posiadającą niżej wymienione parametry i dokumenty:

Wysokość włókna min.40 mm

kształt włókna: włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna;

Dtex min.20.000

Ilość włókien min. 150.000

Całkowita waga nawierzchni min. 2700g/m²

- wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy, granulat termoplastyczny TPE.

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry trawy:

- karta techniczna trawy syntetycznej

- badania na zgodność z normą EN 15330-1:2013 przeprowadzone przez laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta.

- atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące trawy syntetycznej i dokumentów zostały określone w odpowiedzi na pytanie 1 z 06.05.2021 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie raportu z badań na zgodność z normą na podkładzie amortyzującym z zastrzeżeniem, że podczas realizacji zadania nawierzchnia z trawy syntetycznej zostanie ułożona zgodnie z wytycznymi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące trawy syntetycznej i dokumentów zostały określone w odpowiedzi na pytanie 1 z 06.05.2021 r. Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni na macie elastycznej.

Powyzsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta