

ZALĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 1510(81)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
Z DNIA 15 lutego 2022 r.

nufa przelotowa

GÓRKÓW

istn. linia kablowa SN 15 kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm²
relacji ST 571210 "Pita Konstancji"
- ST 571321 "Pita Deszczowa"

proj. 2x rura osłonowa
φ110, 600N, l=4m

proj. 2x rura osłonowa
φ110, 600N, l=5m

nie pismem
sta Piły
24. 2009
2021

proj. 2x linia kablowa SN 15 kV typu
3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 mm²
l=250m (długość trasy na działkach miejskich)

proj. 2x przecisk, T=8m
rura osłonowa φ110, 750N, l=14m

OR
Prawnego
100
emba

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Patryk Jagliński
upr. bud. KUP/0103/PBE/18

