

ZALĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 1511(82)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
Z DNIA 15 lutego 2022

istn. słup linii n.n.
istn. kabel zdjąć ze słupa z połączyć z

proj. NAY2Y-J 4x150mm²

proj. szafa kablowa SK4

proj. rura AROT SRS 110
przejście metodą przecisku

proj. NAYY-J 4x35mm²

proj. NAYY-J 4x35mm²

istn. słup zdemontować

istn. słup zdemontować

istn. złącze ZK-2 nr 01070
wyciągnąć i unieczylić

istn. złącze ZK-2 nr 01069

istn. przewód ASXSN wyciągnąć i zde-

istn. słup zdemontować

proj. wlvz (2 szt.) - 2 x YKY 4x10mm

proj. złącze ZK2x-2

