

WIiN- 34102/3/2008

### **Wg/ rozdzielnika**

Dotyczy; przetargu nieograniczonego budowy ul. Koszykowej w Pile

Odpowiadając na zapytania oferenta dot. przedmiaru robót informuje co następuje;

#### **1. Pytanie**

Proszę o podanie numerów słupów oświetleniowych, które wchodzi w skład wyceny.  
Domyślałem się, że jest 6 słupów z ul. Koszykowej.

#### **Odp.**

Zamawiający potwierdza, że pozycja nr 1 przedmiaru na roboty elektryczne dotyczy montażu 6 słupów oświetleniowych o nr 8/L2 , 7/L1, 6/L3, 5/L2, 4-1/L2, 4-2/L3.

#### **2. Pytanie**

W przedmiarze robót podano długość kabla oświetleniowego 8 m. Do zasilania 6 słupów oświetleniowych potrzeba więcej kabla. Proszę o podanie prawidłowej długości.

#### **Odp.**

Zamawiający wprowadza zmianę w kosztorysie branży elektrycznej- w poz. 9 należy przyjąć 127 m kabla YAKY 4x 25 mm<sup>2</sup>

#### **3. Pytanie**

W kosztorysie nie ma uwzględnionej inwentaryzacji geodezyjnej, a jest wymagana do dokumentów odbioru końcowego. Czy można dodać pozycję obsługa geodezyjna w kosztorysie elektrycznym.

#### **Odp.**

Nie można dodawać pozycji kosztorysowej dotyczącej inwentaryzacji geodezyjnej.  
Koszt obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenach jednostkowych.

Otrzymują:

1. Biuro Zamówień Publicznych w mieście
2. wszyscy oferenci