



Piła, dnia 16 maja 2007 r.

IN – II 34100-3/2007

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na “Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179 p1n – zach odcinek obwodnicy m. Piły” - odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego.

Odpowiadając na pytania oferentów dot. wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww przetargu informuję co następuje:

Pytanie 1. W kosztorysie ofertowym w poz. Nr 146 należy wycenić znaki pionowe “średnie” prosimy o podanie zestawienia rodzaju znaków.

Odp. Zestawienie rodzajów znaków:

a) znaki ostrzegawcze: A-16, A-29, A-30, A-7

b) znaki zakazu: B-2, B-20

c) znaki nakazu: C-11, C-12, C-13-C-16, C-9

d) znaki informacyjne: D-1, D-2, D-18, D-40, D-41, D-6, D-6b

e) znaki uzupełniające: F-10

Znaki drogowe pionowe z grupy średniej: znaki ostrzegawcze – długość boku 900mm, znaki okrągłe o średnicy 800mm, znaki informacyjne 600mm*600mm lub 600mm*750mm.

Pytanie 2. Czy w poz. Nr 205 TER należy wycenić również pielęgnację roczną trawników?

Odp. TAK

Pytanie 3. Czy w poz. Nr 139 TER należy przyjąć humus nowo zakupiony?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania humusu pozyskanego w trakcie wykonywania robót pod warunkiem spełniania przez niego wymagań określonych w projekcie i specyfikacji technicznej D.09.01.01

Pytanie 4. W TES w poz. Nr 2 i 3 dotyczących billboardów informacyjnych i tablic pamiątkowych prosimy o podanie ilości tablic, a także ich wielkość i rodzaju folii i podkładu?

Odp.

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić:

- na czas trwania realizacji robót od momentu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do czasu jego rzeczowego zakończenia - 2 sztuki billboardów. Rozmiary billboardu powinny nie mniejsze niż 2 m na 2,5m.



- 2 -

- w momencie zakończenia realizacji przedsięwzięcia zamontowane winny być 2 sztuki tablic pamiątkowych (na początku i na końcu drogi). Wielkość tablic powinna być nie mniejsza niż 70 cm na 90 cm.

Zarówno billboardy jak i tablice pamiątkowe (układ, niezbędne napisy, symbole, czcionka, kolorystyka itd.) winny spełniać wymagania dotyczące promocji projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), wynikające z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z 30 maja 2000r w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR (np. wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podręcznik procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – rozdział 17 “Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu”).

Rodzaj zastosowanych na billboardy i tablice pamiątkowe materiałów winien gwarantować ich jakość i trwałość: w przypadku billboardów – na czas realizacji robót, w przypadku tablic pamiątkowych – na okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Pytanie 5. W pliku z SST znajduje się specyfikacja o nr D.05.03.13 dotycząca warstwy ścieralnej z SMA na obiektach mostowych, natomiast w TER brak takiej pozycji czy w związku z tym przewiduje się wykonanie w/w warstwy w przedmiotowym zadaniu.

Odp. NIE

Pytanie 6. W projekcie budowlanym projektowanej zieleni drogowej zamieszczono wykaz materiału roślinnego, ich ilość nie zgadza się z ilościami podanymi w TER pozycje od 200-204.

Odp. Powyższy projekt budowlany projektowanej zieleni drogowej dotyczy budowy odcinka obwodnicy śródmiejskiej od al. Powstańców Wielkopolskich do al. Wojska Polskiego w Pile, na który Inwestor posiada pozwolenie na budowę. Zamieszczony tam wykaz materiału roślinnego dotyczy więc całości tego projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odcinek od al. Wojska Polskiego do al. Niepodległości, stanowiący nowe połączenie drogi wojewódzkiej nr 179 i krajowej nr 11, stąd różnica w ilości materiału roślinnego. Stosowna informacja zawarta jest w załączniku nr 9 do SIWZ.

Pytanie 7. Prosimy o wydanie opinii w sprawie możliwości zastosowania rur kanalizacyjnych o przekrojach \varnothing 200 do \varnothing 600 o konstrukcji dwuściennej odpowiadających tej samej klasie sztywności SN8 wykonanych z PVC zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą powyższego przedmiotu robót: D.03.00.00 odwodnienie korpusu drogowego pozycje 99, 100, 101, 102, 103.

Odp. Zamawiający informuje, iż do wykonania odwodnienia korpusu drogowego mogą być użyte rury dwuścienne kanalizacyjne o średnicy 200, 300, 400, 500, 600 mm typu ciężkiego

zarówno z PP jak i PVC pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości i o sztywności SN8.

W związku z powyższym, wprowadza się korekty w następujących dokumentach stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- w załączniku nr 8 do SIWZ (Tabela elementów rozliczeniowych) - specyfikacja techniczna nr D.03.02.01 kanalizacja deszczowa
poz. 99, 100, 101, 102, 103 - skreśla się słowo "PP"
poz. 104 – skreśla się słowo "PCV"

- w specyfikacji technicznej D.03.02.01 pkt. 1 Wstęp ppkt 1.3
myślnik pierwszy – skreśla się zapis " PVC-U"
myślnik drugi – skreśla się zapis " PP"

- w specyfikacji technicznej D.03.02.01 pkt 2 Materiały ppkt 2.1 – Rury kanałowe -
w wierszu drugim skreśla się słowo" rodzaju P"

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Zbigniew Kosmatka

Otrzymują:

- 1. wszyscy oferenci**
- 2. Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu**
- 3. a/a**