

Piła, dnia 04.07.2008r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pile.

W dniu 03.04.2008r. wpłynęły zapytania o następującej treści dot. Przetargu j.w.

- 1. Czy mając na uwadze możliwość uczciwej konkurencji dopuszczacie Państwo trawy monofilowe o strukturze innej niż tzw. „monofil wiązany” - produkowany przez jednego producenta?*
- 2. Czy w przypadku dopuszczenia traw innych niż „monofil wiązany” ograniczycie Państwo określenie gęstości jedynie do ilości min.6900 pęczków/1m², gdyż tylko tak można porównać oba typy traw?*
- 3. Czy w Przypadku dopuszczenia trawy monofilowej produkowanej z krótszych włókien dopuszczacie Państwo min.wysokosc trawy 60mm?*

Odpowiedź:

ad.1. Tak

ad.2. Tak

ad.3. Tak

PREZYDENT MIASTA PIŁY
Zbigniew Kosmatka