

Piła 04.10.2006r.

Nr sprawy 34101-3/2006

Wg rozdzielnika

Dotyczy: SIWZ na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do targowisk w Pile”

Pytanie oferenta.

Na stronie 7 opisu technicznego do w/w zadania jest napisane, że studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych B-45 Dn 1400 mm z uszczelką gumową, natomiast kosztorys zawiera studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych SIMPLEX.

Jakie studnie mają być uwzględnione w kosztorysie wykonawczym?

Odp.

Studnie z kręgów betonowych z betonu B-45 lub żelbetowe SIMPLEX.

Jednocześnie informujemy, że w uzupełnieniu do SIWZ, na stronie internetowej www.pila.pl umieściliśmy część rysunkową (9 rys.).