

WiN -34 102-34/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia pasa drogowego ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych w Pile.

Pytanie

Z jakiej średnicy drutu należy ostatecznie wykonać panele systemowe, czy z drutu \varnothing 5mm czy 4 mm czy może drut pionowy 4 mm, poziomy 5 mm ponieważ w SIWZ część II pkt.1 ppkt.3 mówi się że z prętów \varnothing 5 mm. w opisie technicznym pkt 3 -opis projektu -też 5 mm, natomiast w szczegółowej specyfikacji technicznej pkt 1,3,2 z drutu 4-5 mm

odp.

W panelach systemowych należy zastosować pręt \varnothing 4 mm pionowy , a \varnothing 5 mm poziomy.