

---

WiN-34102-34/2008

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia pasa drogowego ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych w Pile**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

*Pytanie. Zamierzając przystąpić do złożenia oferty , po zapoznaniu się z SIWZ zwłaszcza ze Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę ogrodzenia ww pasa drogowego – mamy poważne wątpliwości i zastrzeżenia natury techniczno-ekonomicznej co do zasadności przyjętych rozwiązań projektowo-materiałowych w przedmiocie zaprojektowanych tam słupków ogrodzeniowych z kształownika z/g zamkniętego tj.profilu o przekroju prostokątnym 60x40 ze ścianką grubości aż 6 mm !!!*

*Opierając się na naszych wieloletnich doświadczeniach i obowiązujących normach w zakresie realizacji tego typu ogrodzeń nie znajdujemy technicznego ani ekonomicznego uzasadnienia dla zaprojektowania i przyjęcia do ofertowania aż takiej grubości ścianek dla występujących tam słupków ogrodzeniowych o długości całkowitej 2,50 m i wysokości całkowitej ogrodzenia H-2,00 m z systemowych paneli zgrzewanych z drutu fi 4-5 mm, których koszt wg naszych szacunkowych obliczeń 2-krotnie przewyższyłby wartość paneli !!!*

*Ponadto zaprojektowana grubość ścianki dla tego typu przekroju kształownika z/g zamkniętego jest nietypowa dla programu produkcyjnego hut zarówno krajowych jak i zagranicznych , których standardowy zakres kończy się na grubości 4mm zaś ewentualna ich realizacja mogłaby się odbyć w ramach indywidualnego zamówienia dla którego wymagane jest minimum hutnicze 10 ton !!! ( podczas gdy ww zapotrzebowanie wynosiłoby tylko ok.4 ton ! ) i czasokres realizacji ok 3 m-ce.*

*Dlatego choćby z tych powodów prosimy jeszcze raz o weryfikację tego elementu rozwiązania grubości ścianek słupków – proponując ze swojej strony przyjęcie grubości 2 lub 3 mm dający efekt ciężaru 1 słupka -20,80 kg (dla ścianki 6,0 mm ) do 7,4 – 10,60 kg (odpowiednio dla ścianek gr.2 lub 3 mm) przy zakładanej ich ilości jest to nie bez znaczenia dla zaproponowania ostatecznej ceny ofertowej i możliwości finansowych Zamawiającego.*

**Odp. Po przeanalizowaniu ww kwestii, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 pzp wprowadza zmianę w opisie poz. 6 kosztorysu ofertowego**

**– poz. 6 otrzymuje brzmienie:**

**„ Ogrodzenie panelowe wys. do 170 cm na słupkach stal. 60X40x2 mm o rozst. 2,50 m obsadz. w stopach fundamentowych”**